

Проверьте: готовы ли вы к пожарной проверке

Отметьте, что уже сделано на вашем объекте

1. Пожарная сигнализация

- Установлена, исправна
- Составлен проект сигнализации
- Заключены договоры на установку и техническое обслуживание
- У подрядчика есть лицензия МЧС и допуск СРО

2. Документы. На объекте имеется:

- Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность
- Сертификаты об обучении пожарно-техническому минимуму
- Инструкция по пожарной безопасности
- Журнал учета огнетушителей
- Журнал учета пожарных кранов
- Журнал учета первичных средств пожаротушения
- Журнал работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации
- Журнал учета противопожарных инструктажей

3. Пожарная безопасность

- Имеется план эвакуации
- Имеется минимум 2 огнетушителя
- Огнетушители пронумерованы и промаркированы
- Срок эксплуатации огнетушителей не вышел, перезарядка не требуется
- Ширина эвакуационных путей – 120 см или более
- Покрытие пола на путях эвакуации негорючее
- Эвакуационные выходы свободны, отмечены световыми табло «Выход»
- Двери на путях эвакуации и эвакуационные выходы открываются только наружу
- Противопожарные и противоподымные двери закрываются без препятствий
- Пожарные лестницы и ограждения крыши проходят испытания 1 раз в 5 лет
- Внутренний и внешний противопожарный водопровод (при наличии) проходит проверку 1 раз в 6 месяцев

- Осветительные приборы закрыты защитными плафонами
- Для складов и производств рассчитана категория пожарной опасности

4. Информационные наклейки

- ФИО ответственного за пожарную безопасность
- При пожаре звонить: _
- Огнетушители
- Пожарный кран №_
- Запрещающий знак «Не курить»

Штрафы за нарушение пожарной безопасности по КоАП РФ (ст. 20.4)

Ответственный	Граждане	Должностные лица	ИП	Юр. лица
Штраф	1 000 - 1 500	6 000 - 15 000	6 000 - 15 000	150 000 - 200 000